



La Sociedad: **TEXTIL BATAVIA, S.L.**
Pol. Ind. L´Horta Vella C/4 Nº5
ES-46117 BÉTERA
Valencia

Está autorizado para colocar la etiqueta “Clasificación de Comportamiento al Fuego de Cortinas” según el Nº de informe 2019AN3456.



aitex

textile research institute

CLASIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO CORTINAS

Nº 19AN3456

La muestra referenciada como:

“TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO”

ha sido objeto de ensayo sobre de acuerdo con las normas EN 1101:1995+A1:2005 y EN 13772:2011, material no limpiable, según cliente, quedando clasificada según norma EN 13773:2003 como:

“CLASE 1”

Alcoy 04 de diciembre de 2019.

Celia Dolça

RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

